

Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Троицко – Печорск,
ул. Мира, д. 26, каб. 15
(место составления акта)

“ 29 ” декабря 20 16 г.
(дата составления акта)
9 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 74

По адресу/адресам: РК, Троицко – Печорский район, с. Усть – Илыч, ул. Школьная, д. 111, кв. 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Службы РК строжилтехнадзора (контроля)
от «20» декабря 2016 г. № 1691

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Администрации сп. «Усть – Илыч»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 28 ” декабря 20 16 г. с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная жилищная инспекция по Троицко – Печорскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Васильева С. А.



23. 12. 2016 г. 16 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шахтаров Валерий Владимирович - начальник Государственной жилищной инспекции по Троицко – Печорскому району

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Васильева Светлана Алексеевна – Глава сельского поселения «Усть – Илыч»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Температура наружного воздуха = минус 3 град. С.

Температура теплоносителя на выходе с котельной: Тподачи/обрат. = 51/47 град. С.

Температура теплоносителя по графику: Т подачи/обрат. = 48/39 град. С.

Температура теплоносителя на вводе в дом: Т подачи/обрат. = 49/47,5 град. С.

1) Замеры температуры в квартире № 1.

Кухня: Твоздуха = 18,8 град. С; Традиатора = 38 град. С.

Туалет: Твоздуха = 19,0 град. С; Традиатора = 28/23 град. С.

Зал: Твоздуха = 23,9 град. С; Традиатора = 48,3/44,3 град. С.

Спальня (угловая): Твоздуха = 25,0 град. С; Традиатора = 46,7/45 град. С.

Температурный режим в квартире № 1 на момент проверки не нарушен, внутримдомовая система отопления не отрегулирована. Не прогревается стояк и радиаторы отопления в кухне и туалете жилого помещения.

Обслуживающая и управляющая компания в вышеуказанном доме отсутствует.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Васильева Светлана Алексеевна – Глава сельского поселения «Усть – Илыч»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” декабря 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)